

Wyciąg z listy referencyjnej		Wersja: 01.0	
Autor / Quelle: Annabell Ruhdorf	Am: 15.01.2024	Stand: 11.06.2025	
Freigabe:	Am:	Seite: 1 von 2	



THJ4000 Box (THJ-M1) zamontowany na platformie (pojedynczy system – 1 silnik odrzutowy).


Dostawa do:

Park chemiczny Gendorf,
Schwarzheide, Niemcy

Punkt kontaktowy:

Pan Florian Unterhitzenberger
Komendant straży pożarnej
florian.unterhitzenberger@infraser.gendorf.de

Telefon + 49 8679 7-4446



Turbo Hydro Jet (THJ4000) ze zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 2500 litrów w środku oraz pomieszczeniem na sprzęt z pompą wodną o pojemności 4000 litrów, jednostką mieszania środka pianotwórczego i generatorem prądu.

Dostawa do:

Park chemiczny, Röhm, Worms,
Niemcy.

Punkt kontaktowy:

Pan Thorsten Edling
Kierownik ds. bezpieczeństwa zakładu
thorsten.edling@roehm.com

Telefon +49 6241 402-5005



Trzy jednostki Turbo Hydro Jet (THJ4000) ze zbiornikiem koncentratu piany o pojemności 2500 litrów w środku oraz pomieszczeniem na sprzęt z pompą wodną o pojemności 4000 litrów, jednostką mieszania koncentratu piany i generatorem prądu.

Dostawa do:

Parki chemiczne, EVONIK Herne & Marl, Niemcy (2 jednostki)

Punkt kontaktowy:

Pan Phillip Hoevelmann
Dowódca straży pożarnej
philipp.hoevelmann@evonik.com

Telefon + 49 2325 683540



Wyciąg z listy referencyjnej		Wersja: 01.0	
Autor / Quelle: Annabell Ruhdorf	Am: 15.01.2024	Stand: 11.06.2025	
Freigabe:	Am:	Seite: 2 von 2	

Lonza

Turbo Hydro Jet (THJ4000) z magazynem sprzętu, pompą wodną o pojemności 4000 litrów i generatorem prądu.

Dostawa do:

Park chemiczny, Lonza, Visp, Szwajcaria.

Punkt kontaktowy:

Pan Diego Zeiter
Dowódca straży pożarnej
diego.zeiter@lonza.com
Telefon: + 41 27 948 7440



Haltermann Carless

Turbo Hydro Jet (THJ4000) ze zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 2500 litrów w środku oraz pomieszczeniem na sprzęt, pompą wodną o pojemności 4000 litrów, jednostką mieszania środka pianotwórczego i generatorem prądu.

Dostawa do:

Haltermann Carless GmbH, Niemcy

Punkt kontaktowy:

Pan Markus Dörner
Dowódca straży pożarnej
markus.doerner@haltermann.com
Telefon: +49 6232 134 0

